



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern
















Pressebericht zum Einsatz vom 22.09.2014

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen

Einsatzort Mittelacker, Kirchlengern

Einsatzbeginn 09:08 Einsatzenende 09:50

Kirchlengern-Mitte	Kirchlengern	Stift Quernheim	Südlengern
 <input checked="" type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
ELW 1	LF 10	MTF	MTF
 <input type="checkbox"/>	 <input checked="" type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
MTF	TLF 3000	LF 10	LF 20
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
LF 10	Boot	HLF 20	HLF 20
 <input checked="" type="checkbox"/>			
HLF 20			
10 Personen	4 Personen		

Sonstige Einheiten

Einsatzmittel

Ursache Staubentwicklung

Verletzte/Getötete

Einsatzablauf Durch Handwerkerarbeiten wurde Staub aufgewirbelt, der die Brandmeldeanlage aktivierte. Nach Kontrolle des Gebäudes wurde ein Fehlalarm festgestellt. Die Brandmeldeanlage wurde wieder in den Ruhezustand gesetzt und der Einsatzort an den Betreiber übergeben.