

Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern



Pressebericht zum Einsatz vom 12.11.2014

Alarmstichwort Brandmeldeanlage

Einsatzort Vahrenkampstr., Kirchlegern

Einsatzbeginn 07.19 Einsatzende 08.19

Kirchlegern-Mitte

Kirchlegern

Stift Quernheim

Südlengern



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20



LF 10



TLF 3000



Boot



MTF



LF 10



HLF 20



MTF



LF 20



HLF 20

10 Personen

2 Personen

Sonstige Einheiten Tagesalarmbereitschaft Hettich 7 Personen

Einsatzmittel

Ursache Fehlalarm durch Reinigungsarbeiten

Verletzte/Getötete

Einsatzablauf

Fehlalarm der Brandmeldeanlage. Nach Kontrolle und Rücksetzung an den Betreiber übergeben