

Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern



Pressebericht zum Einsatz vom 20.04.2015

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen Stufe 1

Einsatzort Vahrenkampstr. In Kirchlegern

Einsatzbeginn 14.07 Einsatzende 15.22

Kirchlegern-Mitte

Kirchlegern

Stift Quernheim

Südlengern



ELW 1



LF 10



MTF



MTF



MTF



TLF 3000



LF 10



LF 20



LF 10



Boot



HLF 20



HLF 20



HLF 20



Sonstige Einheiten TAB Fa.Hettich,

Einsatzmittel keine

Ursache Durch Montagearbeiten wurde ein Handmelder ausgelöst

Verletzte

Einsatzablauf Der Handdruckmelder wurde lokalisiert. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt und an den zuständigen Mitarbeiter übergeben.