

Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



KIRCHLENGERN
OFFENS

Pressebericht zum Einsatz vom 20.04.2015

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen Stufe 1

Einsatzort Vahrenkampstr. In Kirchlengern

Einsatzbeginn 17.19 Einsatzende 18.19

Kirchlengern-Mitte

Kirchlengern

Stift Quernheim

Südlengern



ELW 1



LF 10



MTF



MTF



MTF



TLF 3000



LF 10



LF 20



LF 10



Boot



HLF 20



HLF 20



HLF 20



Sonstige Einheiten Zuständiger Mitarbeiter der Firma

Einsatzmittel

Ursache Durch Handwerkerarbeiten hat ein Rauchmelder ausgelöst

Verletzte

Einsatzablauf Der Rauchmelder wurde lokalisiert. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt und an den zuständigen Mitarbeiter übergeben.