

# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



KIRCHLENGERN  
OFFENS

Pressebericht zum Einsatz vom 29.04.2015

Alarmstichwort Brandmeldeanlage Stufe 1

Einsatzort Industriestr.in Südlengern

Einsatzbeginn 13.24                      Einsatzende 14.10

Kirchlengern-Mitte

Kirchlengern

Stift Quernheim

Südlengern



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20



LF 10



TLF 3000



Boot



MTF



LF 10



HLF 20



MTF



LF 20



HLF 20

↳

Sonstige Einheiten      Ansprechpartner der Firma

Einsatzmittel              keine

Ursache                      keine Revisionmeldung zur Leitstelle

Verletzte

Einsatzablauf

Im Rahmen von Wartungsarbeiten wurde eine Alarmierung ausgelöst. Die Brandmeldeanlage war bei der Leitstelle der Feuerwehr nicht abgemeldet.