

Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern
















KIRCHLENGERN
OFFEN!

Pressebericht zum Einsatz vom 05.05.2015

Alarmstichwort Brandmeldeanlage Stufe 1

Einsatzort Vahrenkampstr. In Kirchlengern

Einsatzbeginn 15.40 Einsatzende 16.40

Kirchlengern-Mitte		Kirchlengern		Stift Quernheim		Südlengern
	≤					
ELW 1		LF 10		MTF		MTF
	≤		≤			
MTF		TLF 3000		LF 10		LF 20
	≤					
LF 10		Boot		HLF 20		HLF 20
	≤					
HLF 20						

Sonstige Einheiten Ansprechpartner der Firma

Einsatzmittel Wärmebildkamera,HLF 20 Fa.Hettich

Ursache unbekannt

Verletzte

Einsatzablauf

Es hatte ein Rauchmelder in einen Besprechungsraum
In der Zwischendecke ausgelöst.Die Zwischendecke wurde
Mit der Wärmebildkamera kontrolliert.Fehleinsatz.