

Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern















KIRCHLENGERN
OFFEN

Pressebericht zum Einsatz vom 15.02.2016

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen

Einsatzort Kirchlengern-Augus-Thyssen-Str.

Einsatzbeginn 23.09 Einsatzende 23.55

Kirchlengern-Mitte	Kirchlengern	Stift Quernheim	Südlengern
 ELW 1	 MTF	 MTF	 MTF
 MTF	 TLF 3000	 LF 10	 LF 20
 LF 10	 Boot	 HLF 20	 HLF 20
 HLF 20	 LF 10		

Sonstige Einheiten Vorbeugende Brandschutz

Einsatzmittel Kleingeräte

Ursache Vermutlich technischer defekt

Verletzte keine

Einsatzablauf Im Bürogebäude hatte ein Rauchererkennungselement aus ungeklärter Ursache ausgelöst. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt und an den Betreiber übergeben.