

Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern


















Pressebericht zum Einsatz vom 23.03.2016

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen

Einsatzort Kirchlengern-Vahrenkampstr.

Einsatzbeginn 13.59 Einsatzende 14.59

Kirchlengern-Mitte	Kirchlengern	Stift Quernheim	Südlengern
 ELW 1	 MTF	 MTF	 MTF
 MTF	 TLF 3000	 LF 10	 LF 20
 LF 10	 Boot	 LF 10	 HLF 20
 HLF 20	 LF 10	 HLF 20	

Sonstige Einheiten HLF der TAB Hettich

Einsatzmittel keine

Ursache Handwerkerarbeiten

Verletzte keine

Einsatzablauf Die Brandmeldeanlage hat aufgrund von Handwerkerarbeiten (Staubentwicklung) ausgelöst. Die Anlage an den Betreiber übergeben. Fehleinsatz.