



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern

Pressebericht zum Einsatz vom **16.9.16**

**Alarmstichwort** Brandmeldeanlage aufgelaufen

**Einsatzort** Heenfeld

**Einsatzbeginn** 01:09 **Einsatzende** 02:09

**Kirchlegern-Mitte**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
--	---	--	---

**Kirchlegern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
--	---	---

**Südlengern**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft  
Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

**Sonstige Einheiten** Wache Bünde mit HLF und DLK

**Einsatzmittel** keine

**Ursache** technischer Defekt

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Durch ein defektes Ladegerät an einem Rollstuhl kam es zu einer leichten Rauchentwicklung wodurch die Brandmeldeanlage ausgelöst hat. Das Ladegerät wurde aus dem Raum entfernt. Es waren sonst keine weiteren Maßnahmen durch die Feuerwehr notwendig.