



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **8.7.17**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen





Einsatzort Hamerkampstraße

Einsatzbeginn 02:06 **Einsatzende** 03:36

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	--	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel keine

Ursache Druckabfall in der Sprinklerzentrale

Verletzte keine

Einsatzablauf Durch einen Druckabfall in der Sprinkleranlage auf Grund eines defekten Ventils löste die Brandmeldeanlage aus.