



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern

Pressebericht zum Einsatz vom **17.5.17**

**Alarmstichwort** Brandmeldeanlage aufgelaufen





**Einsatzort** August-Thyssen-Str.

**Einsatzbeginn** 10:02 **Einsatzende** 11:51

**Kirchlegern-Mitte**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	--	---

**Kirchlegern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	---	--	--

**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

**Südlengern**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
---	--	---	--

**Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

**Sonstige Einheiten** Feuerwehr Hiddenhausen mit DLK

**Einsatzmittel** Kohlendioxid-Feuerlöscher

**Ursache** Überspannung in der Photovoltaikanlage

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Durch einen Defekt in der Photovoltaikanlage kam es zu einem Feuer im Bereich des Wechselrichters. Bis zum Eintreffen des Elektrikers und der Erstellung der Spannungsfreiheit wurde durch Kühlung mittels CO2 das Feuer auf den Wechselrichter begrenzt.