



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom **18.6.19**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage

Einsatzort Wallücker Bahndamm


Einsatzbeginn 14:25 **Einsatzende** 15:25

Kirchlengern-Mitte				
	HLF20 ausgerückt	LF10	MTF	ELW

Kirchlengern				
	LF10 ausgerückt	TLF3000 ausgerückt	MTF	Boat

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft			
	HLF20	LF10	MTF

Südlengern				
	HLF20	LF10	MTF	Anhänger

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich	
	HLF20

Sonstige Einheiten

Einsatzmittel

Ursache Unbekannt

Verletzte Keine Verletzten

Einsatzablauf Durch einen technischen Defekt an einem Kompressor löste die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes aus. Für uns war es daher ein Fehlalarm