

Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern







Pressebericht zum Einsatz vom **1.9.19**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage

Einsatzort Stiffeldstr.


Einsatzbeginn 18:53 **Einsatzende** 19:53

Kirchlengern-Mitte				
	HLF20 ausgerückt	LF10 ausgerückt	MTF	ELW ausgerückt

Kirchlengern				
	LF10	TLF3000	MTF	Boat

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft			
	HLF20 ausgerückt	LF10 ausgerückt	MTF

Südlengern				
	HLF20 ausgerückt	LF10	MTF	Anhänger

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich	
	HLF20

Sonstige Einheiten

Einsatzmittel Wärmebildkamera

Ursache

Verletzte Keine Verletzten

Einsatzablauf Ein Melder in der Kche löste aus, die Ursache dafür war angebrantes Essen auf dem Herd.