



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern
















Pressebericht zum Einsatz vom 04.08.2014

Alarmstichwort Brandmeldeanlage

Einsatzort Oepings Brink, Kirchlengern

Einsatzbeginn 12:07 Einsatzenende 13:07

Kirchlengern-Mitte	Kirchlengern	Stift Quernheim	Südlengern
 <input checked="" type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
ELW 1	LF 10	MTF	MTF
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
MTF	TLF 3000	LF 10	LF 20
 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input checked="" type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
LF 10	Boot	HLF 20	HLF 20
 <input checked="" type="checkbox"/>			
HLF 20			
<input type="text" value="11 Personen"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="11 Personen"/>	<input type="text"/>

Sonstige Einheiten

Einsatzmittel

Ursache Fehllamr der Brandmeldeanlage

Verletzte/Getötete

Einsatzablauf Durch Handwerkerarbeiten wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr kontrolliert. Nachdem keine Gefahr festgestellt wurde, wurde die Anlage wieder in den Ruhezustand zurück gesetzt und die Einsatzkräfte rückten wieder ein.