



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern
















Pressebericht zum Einsatz vom 28.08.2014

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen

Einsatzort Mindener Str., Kirchlengern

Einsatzbeginn 20:31 Einsatzenende 21:31

Kirchlengern-Mitte	Kirchlengern	Stift Quernheim	Südlengern
 <input checked="" type="checkbox"/>	 <input checked="" type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
ELW 1	LF 10	MTF	MTF
 <input checked="" type="checkbox"/>	 <input checked="" type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
MTF	TLF 3000	LF 10	LF 20
 <input checked="" type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>	 <input type="checkbox"/>
LF 10	Boot	HLF 20	HLF 20
 <input checked="" type="checkbox"/>			
HLF 20			
<input type="text" value="15 Personen"/>	<input type="text" value="4 Personen"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sonstige Einheiten

Einsatzmittel

Ursache Staubentwicklung

Verletzte/Getötete

Einsatzablauf Durch Bauarbeiten im Objekt wurde die Brandmeldeanlage in Folge von Staubentwicklung ausgelöst. Das Objekt wurde kontrolliert. Nachdem die Brandmeldeanlage wieder in den Ruhezustand zurück gesetzt wurde rückten die Kräfte wieder ein.