

# Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern



Pressebericht zum Einsatz vom 07.10.2014

Alarmstichwort Brandmeldeanlage

Einsatzort August-Thyssen-Str.

Einsatzbeginn 09.53                      Einsatzende 10.53

Kirchlegern-Mitte                      Kirchlegern                      Stift Quernheim                      Südlengern



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20

10 Personen

Sonstige Einheiten

Einsatzmittel

Ursache

Verletzte/Getötete

Einsatzablauf



LF 10



TLF 3000



Boot



5 Personen



MTF



LF 10



HLF 20



MTF



LF 20



HLF 20

6 Personen

Der Fehlalarm wurde durch Wartungsarbeiten ausgelöst. Die Brandmeldeanlage wurde bei der Leitstelle nicht in Revision gemeldet.