

Freiwillige Feuerwehr Kirch lengern



Pressebericht zum Einsatz vom 05.12.2014

Alarmstichwort Brandmeldeanlage

Einsatzort Industriestr., Südlengern

Einsatzbeginn 18.51 Einsatzende 19.20

Kirchlengern-Mitte

Kirchlengern

Stift Quernheim

Südlengern



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20



LF 10



TLF 3000



Boot



MTF



LF 10



HLF 20



MTF



LF 20



HLF 20



11 Personen

Sonstige Einheiten

Einsatzmittel

Ursache Wasserdampf

Verletzte/Getötete

Einsatzablauf

Durch Wasserdampf hat ein Rauchmelder ausgelöst. Nach Kontrolle und Rücksetzung der Brandmeldeanlage die Einsatzstelle an Mitarbeiter übergeben.