

Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 12.12.2014

Alarmstichwort Brandmeldeanlage

Einsatzort Vahrenkampstr., Kirchlengern

Einsatzbeginn 10.54 Einsatzende 11.54

Kirchlengern-Mitte Kirchlengern Stift Quernheim Südlengern



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20

11 Personen



LF 10



TLF 3000



Boot



MTF



LF 10



HLF 20



MTF



LF 20



HLF 20

5 Personen

Sonstige Einheiten Tagesalarmbereitschaft Hettich mit 5 Personen

Einsatzmittel

Ursache Rauchererkennungselement in einer Zwischendecke ausgelöst

Verletzte/Getötete

Einsatzablauf

Nach Kontrolle der Zwischendecke Brandmeldeanlage zurückgesetzt und an Betreiber übergeben. Fehlalarm!