

# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 17.01.2015

Alarmstichwort Brandmeldeanlage

Einsatzort Lübbecker Str., in Kirchlengern

Einsatzbeginn 10.25                      Einsatzende 11.25

Kirchlengern-Mitte                      Kirchlengern                      Stift Quernheim                      Südlengern



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20

13 Personen



LF 10



TLF 3000



Boat

7 Personen



MTF



LF 10



HLF 20



MTF



LF 20



HLF 20

Sonstige Einheiten Geschäftsführer

Einsatzmittel

Ursache Auslösung durch Popcornmaschine

Verletzte/Getötete

Einsatzablauf

Durch eine Popcornmaschine wurde Wasserdampf freigesetzt.  
Die Maschine wurde Außer Betrieb genommen.  
Die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt und an den Geschäftsführer übergeben.