

# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 05.03.2015

Alarmstichwort Brandmeldeanlage

Einsatzort Weststr.in Kirchlengern

Einsatzbeginn 13.17 Einsatzende 14.17

Kirchlengern-Mitte Kirchlengern Stift Quernheim Südlengern



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20

12 Personen



LF 10



TLF 3000



Boot

6 Personen



MTF



LF 10



HLF 20



MTF



LF 20



HLF 20

Sonstige Einheiten Verantwortlicher der Firma

Einsatzmittel

Ursache Technischer Defekt

Verletzte/Getötete

Einsatzablauf

Die Brandmeldeanlage wurde kontrolliert.Hierbei wurde festgestellt das ein Handdruckmelder ausgelöst hatte. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgesetzt.Einsatzstelle an Verantwortlichen übergeben.