

# Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern



Pressebericht zum Einsatz vom 07.07.2015

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen Stufe 1

Einsatzort Kirchlegern Vahrenkampstr.

Einsatzbeginn 10.44 Einsatzende 11.44

Kirchlegern-Mitte



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20

≡

Kirchlegern



LF 10



TLF 3000



Boot

≡

≡

Stift Quernheim



MTF



LF 10



HLF 20

Südlengern



MTF



LF 20



HLF 20

Sonstige Einheiten TAB Hettich ,HLF 20

Einsatzmittel keine

Ursache Fahrlässigkeit

Verletzte keine

Einsatzablauf Vor dem Bistro wurde ein Grill angezündet. Der Rauch zog ins Gebäude wodurch ein Rauchmelder ausgelöst hat.