

Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 09.09.2015

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen

Einsatzort Kirchlengern-Klosterbauerschaft

Einsatzbeginn 20.10 Einsatzende 21.10

Kirchlengern-Mitte



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20



Kirchlengern



MTF



TLF 3000



Boot



LF 10

Stift Quernheim



MTF



LF 10



HLF 20



Südlengern



MTF



LF 20



HLF 20

Sonstige Einheiten Wache Bünde mit HLF u.DL

Einsatzmittel keine

Ursache Auslösung der BMA durch Wasserdampf

Verletzte keine

Einsatzablauf Vermutlich wurde die Brandmeldeanlage durch Wasserdampf ausgelöst. Das Objekt wurde an den Verantwortlichen übergeben.