

Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern



Pressebericht zum Einsatz vom 22.10.2015

Alarmstichwort Technische Hilfeleistung-Wohnung lüften

Einsatzort Kirchlegern-Südlengern

Einsatzbeginn 00.32 Einsatzende 01.45

Kirchlegern-Mitte



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20



Kirchlegern



MTF



TLF 3000



Boot



LF 10

Stift Quernheim



MTF



LF 10



HLF 20

Südlengern



MTF



LF 20



HLF 20



Sonstige Einheiten Polizei, Rettungsdienst und Notarzt

Einsatzmittel CO-Meßgerät, Lüfter

Ursache Kleinf Feuer in der Wohnung

Verletzte 1. Person

Einsatzablauf

Der Bewohner hatte in der Wohnung einen Brikettkamin , angezündet. Hierdurch entstanden erhöhte CO-Werte in der Wohnung. Der Bewohner konnte sich bis zum Hauseingang selbstständig aus der Wohnung entfernen und wurde vom Notarzt und Rettungsdienst betreut. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr gelüftet.