

# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



## Pressebericht zum Einsatz vom 12.11.2015

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen Stufe 1

Einsatzort Kirchlengern Ravensbergerstr.

Einsatzbeginn 13.10 Einsatzende 14.10

Kirchlengern-Mitte



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20

≤

Kirchlengern



MTF



TLF 3000



Boat



LF 10

≤

Stift Quernheim



MTF



LF 10



HLF 20

Südlengern



MTF



LF 20



HLF 20

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel

Ursache Durch Schweißarbeiten wurde ein Rauchmelder ausgelöst

Verletzte keine

Einsatzablauf Durch Schweißarbeiten hat ein Rauchmelder in der Werkstatt ausgelöst. Nach Lokalisierung des Melders wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.