

Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern



Pressebericht zum Einsatz vom 04.04.2016

Alarmstichwort

Brandmeldeanlage aufgelaufen

Einsatzort

Kirchlengern-Vahrenkampstr.

Einsatzbeginn

15.14

Einsatzende

16.14

Kirchlengern-Mitte



ELW 1



MTF



LF 10



HLF 20



Kirchlengern



MTF



LF 10



TLF 3000



Boat



Stift Quernheim/
Klosterbauerschaft



MTF



LF 10



HLF 20

Südlengern



MTF



LF 20



HLF 20



Anhänger

Tagesalarm-
bereitschaft
Firma Hettich



HLF 20



Sonstige Einheiten

Betreiber

Einsatzmittel

Wärmebildkamerra, Kleingeräte

Ursache

vermutlich Handwerkerarbeiten ausgelöst

Verletzte

keine

Einsatzablauf

Es wurden Wartungsarbeiten an der Sprinkleranlage durchgeführt. Hierbei kam es zur Auslösung der Brandmeldeanlage.