



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern

Pressebericht zum Einsatz vom **9.5.16**

**Alarmstichwort** Brandmeldeanlage Stufe 1

**Einsatzort** Hamerkampstr., Kirchlegern

**Einsatzbeginn** 11:43 **Einsatzende** 12:43

**Kirchlegern-Mitte**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	--	---

**Kirchlegern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	
---	--	---	--

**Südlengern**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 20	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft  
Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20			
--	--	--	--

**Sonstige Einheiten** keine

**Einsatzmittel**

**Ursache** vermutlich Wartungsarbeiten

**Verletzte**

**Einsatzablauf** Die Brandmeldeanlage wurde vermutlich durch Wartungsarbeiten der eigenen Mitarbeiter ausgelöst. Es wurde der entsprechende Melder kontrolliert und im Anschluss die Anlage nach Rückstellung an den Betreiber übergeben.