



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **6.6.16**

Alarmstichwort Brandmeleanlage aufgelaufen




Einsatzort Vahrenkampstr.

Einsatzbeginn 5:30 **Einsatzende** 6:30

Kirchlengern-Mitte

			
<input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	<input checked="" type="checkbox"/> LF 10	<input type="checkbox"/> MTF	<input checked="" type="checkbox"/> ELW1

Kirchlengern

			
<input checked="" type="checkbox"/> LF 10	<input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	<input type="checkbox"/> MTF	<input type="checkbox"/> Boot


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

			
<input type="checkbox"/> HLF 20	<input type="checkbox"/> LF 10	<input type="checkbox"/> MTF	

Südlengern

			
<input type="checkbox"/> HLF 20	<input type="checkbox"/> LF 20	<input type="checkbox"/> MTF	<input type="checkbox"/> Anhänger

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

			
<input type="checkbox"/> HLF 20			

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel keine

Ursache technischer Defekt

Verletzte keine

Einsatzablauf Im Treppenhaus hatte ein Brandmelder ausgelöst. Der Melder wurde lokalisiert, es wurde jedoch kein Feuer festgestellt. Die Anlage wurde zurück gesetzt und an den Betreiber übergeben.