



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **28.7.16**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen

Einsatzort Vahrenkampstr.

Einsatzbeginn 11:17 **Einsatzende** 12:15

Kirchlengern-Mitte

<input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	<input type="checkbox"/> LF 10	<input type="checkbox"/> MTF	<input checked="" type="checkbox"/> ELW1
--	--------------------------------	------------------------------	--

Kirchlengern

<input type="checkbox"/> LF 10	<input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	<input type="checkbox"/> MTF	<input type="checkbox"/> Boot
--------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

<input type="checkbox"/> HLF 20	<input type="checkbox"/> LF 10	<input type="checkbox"/> MTF	
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--

Südlengern

<input type="checkbox"/> HLF 20	<input type="checkbox"/> LF 10	<input type="checkbox"/> MTF	<input type="checkbox"/> Anhänger
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

<input checked="" type="checkbox"/> HLF 20			
--	--	--	--

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel keine

Ursache Montagearbeiten

Verletzte keine

Einsatzablauf Durch Wartungs- und Montagearbeiten wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst.