



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **3.8.16**

**Alarmstichwort** Brandmeldeanlage aufgelaufen





**Einsatzort** August-Thyssen-Str.

**Einsatzbeginn** 7:52 **Einsatzende** 8:30

**Kirchlengern-Mitte**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	---	--	---

**Kirchlengern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	---	--	--


**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

**Südlengern**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
---	--	--	--

**Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

**Sonstige Einheiten** keine

**Einsatzmittel** keine

**Ursache** unbekant

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Durch eine Fehlmeldung eines Rauchmelders hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Anlage wurde zurück gesetzt und an den Betreiber übergeben.