



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **5.8.16**

**Alarmstichwort** Kellerbrand

**Einsatzort** Neue Straße

**Einsatzbeginn** 21:22 **Einsatzende** 22:22

**Kirchlengern-Mitte**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
--	--	---	---

**Kirchlengern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	
--	---	--	--

**Südlengern**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20			
--	--	--	--

**Sonstige Einheiten** Feuerwache Bünde mit HLF und DLK, Polizei

**Einsatzmittel** Wärmebildkamera

**Ursache** Überhitzung

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Ein Pumpenmotor der Hauswasserversorgung hat geschmort. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits aus. Ein Trupp unter PA hat eine Kontrolle durchgeführt und die Räume gelüftet.