



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **30.9.16**

Alarmstichwort BMA aufgelaufen

Einsatzort August-Thyssen-Str.

Einsatzbeginn 10:36 **Einsatzende** 11:36

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	---	--	---

Kirchlengern

 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
--	--	--	--


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
---	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel keine

Ursache unbekannt

Verletzte keine

Einsatzablauf Durch einen Fehlalarm eines Rauchmelders wurde die Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort wurde das Gebäude kontrolliert. Im Anschluss wurde die Anlage zurück gesetzt und an den Betreiber übergeben.