



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **5.10.16**

Alarmstichwort BMA aufgelaufen





Einsatzort Vahrenkampstr.

Einsatzbeginn 16:20 **Einsatzende** 17:20

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> ELW1
---	--	--	--

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	---	--	--


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel keine

Ursache technischer Defekt

Verletzte keine

Einsatzablauf In einer Unterzentrale wurde ein Fehlalarm ausgelöst. Die Anlage wurde nach Kontrolle zurück gesetzt und an den Betreiber übergeben.