



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **12.10.16**

Alarmstichwort Unklare Rauchentwicklung im Gebäude





Einsatzort Stiftstr.

Einsatzbeginn 23:49 **Einsatzende** 2:30

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	---	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	
--	---	--	--

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20			
--	--	--	--

Sonstige Einheiten Polizei, Kripo, Ordnungsamt, Wache Bünde mit HLF, DLK, RTW und NEF

Einsatzmittel CO2-Löschers, Wärmebildkamera

Ursache unbekannt

Verletzte Auf Grund des Stromausfalls in Folge des Brandes mussten die 14 Bewohner in Notunterkünften untergebracht werden

Einsatzablauf Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner auf Weisung der Leitstelle bereits das Wohnhaus verlassen. Im Eingangsbereich wurde eine leichte Rauchentwicklung festgestellt. Unter PA wurde der Keller kontrolliert und eine massive Verrauchung festgestellt. Durch einen Rauchvorhang wurde versucht das keine weitere Rauchentwicklung im Treppenhaus austrat. Nach der

Lokalisierung des Brandherdes wurde der Sicherungskasten mit einen CO 2 Löscher abgelöscht. Ein Hochleistungslüfter wurde in Stellung gebracht um den Keller rauchfrei zu bekommen. Die Bewohner wurden mit dem MTF zur naheliegenden Unterkunft verbracht. EA an Kripo übergeben



