



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **20.11.16**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen

Einsatzort Hamerkampstr.

Einsatzbeginn 10:18 **Einsatzende** 11:18

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	---	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel keine

Ursache vermutlich technischer Defekt

Verletzte keine

Einsatzablauf Bei der Leitstelle lief die Brandmeldeanlage der Firma auf. Vor Ort wurde das Gebäude erkundet. Es konnte jedoch kein Feuer festgestellt werden. Die Anlage wurde zurück gestellt.