



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **26.11.16**

Alarmstichwort Bradnmeldeanlage aufgelaufen





Einsatzort Vahrenkampstr.

Einsatzbeginn 08:31 **Einsatzende** 09:31

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	--	---

Kirchlengern

 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
--	---	--	--


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel keine

Ursache Handwerkerarbeiten

Verletzte keine

Einsatzablauf Bedingt durch Handwerkerarbeiten wurde ein Melder der Brandmeldenanlage ausgelöst. Die Feuerwehr führte vor Ort eine Kontrolle durch. Durch den Betreiber wurde für die Zeit der Handwerkerarbeiten der Melder ausser Betrieb genommen, um einen Folgealarm zu vermeiden.