



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern

Pressebericht zum Einsatz vom **5.11.17**

**Alarmstichwort** Wasser im Keller





**Einsatzort** Kirchstr.

**Einsatzbeginn** 19:33 **Einsatzende** 21:30

**Kirchlegern-Mitte**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> ELW1
--	---	--	--

**Kirchlegern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

**Südlengern**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
---	---	---	--

**Tagesalarmbereitschaft  
Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

**Sonstige Einheiten** keine

**Einsatzmittel** Falchsaugpumpe und Wassersauger

**Ursache** Defekte Wasserleitung

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Durch eine Defekt in der Rohrleitung im Erdgeschoss lief Wasser durch einen Rohrdurchlass in den Keller und sammelte sich dort auf ca. 15 cm Höhe. Mittels Falchsaugpumpe und Wassersauger wurde das Wasser in einen Kanaleinlauf vor dem Haus befördert und der Keller wieder trocken gelegt.