



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **8.1.17**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen





Einsatzort Hamerkampstr.

Einsatzbeginn 13:37 **Einsatzende** 14:37

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	---	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten Feuerwache Bünde mit RTW

Einsatzmittel keine

Ursache vermutlich Wasserdampf

Verletzte keine

Einsatzablauf Bei der Zubereitung von Essen ist Rauch aufgestiegen. Der Rauch hat einen Rauchmelder der Brandmeldeanlage alarmiert. Durch Lüften der Küche wurde der Rauch entfernt und die Brandmeldeanlage konnte wieder in Ruhezustand gesetzt werden. Die Bewohner konnten anschließend wieder zurück in ihre Unterkunft.