



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern

Pressebericht zum Einsatz vom **11.1.17**

**Alarmstichwort** Brandmeldeanlage aufgelaufen

**Einsatzort** Mittelacker

**Einsatzbeginn** 09:48 **Einsatzende** 10:28

**Kirchlegern-Mitte**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
--	---	--	---

**Kirchlegern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

**Südlengern**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

**Sonstige Einheiten** Feuerwache Bünde

**Einsatzmittel** keine

**Ursache** Staubentwicklung

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Durch einen geplatzten Staubsaugerbeutel wurde Staub aufgewirbelt. Der Staub ließ einen Brandmelder alarmieren. Nach kurzer Erkundung konnte der Einsatz abgebrochen werden und die Kräfte wieder einrücken.