



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **16.2.17**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen





Einsatzort Wallücker Bahndamm

Einsatzbeginn 08:21 **Einsatzende** 9:00

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	---	---	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	---	--	--

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
---	--	---	--

**Tagesalarmbereitschaft
Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel keine

Ursache technischer Defekt

Verletzte keine

Einsatzablauf Durch einen technischen Defekt eines Rauchmelders hat die Brandmeldeanlage am Pumpwerk am Wallücker Bahndamm ausgelöst. Das Gebäude wurde kontrolliert und die Anlage anschließend in den Ruhezustand gesetzt und an den Betreiber übergeben.