



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **2.3.17**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage





Einsatzort Heenfeld

Einsatzbeginn 11:32 **Einsatzende** 12:32

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	---	--	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
--	--	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20

Sonstige Einheiten Feuerwache Bünde

Einsatzmittel keine

Ursache angebranntes Essen

Verletzte keine

Einsatzablauf Auf dem Herd befand sich angebranntes Essen. Dadurch hat sich Qualm entickelt, der die Brandmeldeanlage auslöste.