



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **25.3.17**

**Alarmstichwort** Person in Aufzug eingeschlossen





**Einsatzort** Voßbrink

**Einsatzbeginn** 16:40 **Einsatzende** 17:03

**Kirchlengern-Mitte**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	--	---

**Kirchlengern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--

**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

**Südlengern**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

**Sonstige Einheiten** keine

**Einsatzmittel** Türöffnungswerkzeug

**Ursache** technischer Defekt

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Ein Aufzug in einen Mehrfamilienhaus blieb im 1.OG stecken.In dem Aufzug befanden sich 2 Personen.Nach Kontrolle der Stromzufuhr und Umschaltung in den Notbetrieb konnte der Fahrstuhl geöffnet werden.Eine Person wurde durch das Treppenhaus in die Wohnung getragen.Der Eigentümer verständigte einen Techniker.