



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **26.3.17**

**Alarmstichwort** Brandmeldeanlage aufgelaufen





**Einsatzort** Hamerkampstr.

**Einsatzbeginn** 12:26 **Einsatzende** 12:49

**Kirchlengern-Mitte**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	--	---

**Kirchlengern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--

**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

**Südlengern**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

**Sonstige Einheiten** Wache Bünde

**Einsatzmittel** keine

**Ursache** vermutlich Essen auf dem Herd

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Das Rauchererkennungselement im 2 OG in der Küche hat vermutlich durch den Wasserdampf beim Kochen ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde nach Prüfung des Gebäudes an den Bereitschaftsdienst der Gemeinde Kirchlengern übergeben.