



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **14.7.17**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen





Einsatzort Alfred-Krupp-Str.

Einsatzbeginn 10:17 **Einsatzende** 11:00

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> ELW1
---	---	--	--

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	---	--	--

Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
---	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel keine

Ursache Handwerkerarbeiten

Verletzte keine

Einsatzablauf Durch Handwerkerarbeiten wurde Staub aufgewirbelt der ein Rauchererkennungselement anschlagen ließ. Das Gebäude wurde kontrolliert und es wurde kein Feuer festgestellt.