



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **14.8.17**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen

Einsatzort Vahrenkampstraße

Einsatzbeginn 07:33 **Einsatzende** 08:31

Kirchlengern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> ELW1
---	---	--	--

Kirchlengern

 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
--	---	--	--


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel keine

Ursache unbekannt

Verletzte keine

Einsatzablauf Durch einen technischen Defekt hat ein Rauchmelder die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Anlage wurde in den Ruhezustand gesetzt und an den Betreiber übergeben.