



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **25.8.17**

**Alarmstichwort** Stromausfall im Klinikum

**Einsatzort** Schwarzenmoorstraße

**Einsatzbeginn** 20:22 **Einsatzende** 22:30

**Kirchlengern-Mitte**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
--	---	--	---

**Kirchlengern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

**Südlengern**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich**

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

**Sonstige Einheiten** Führungsstab der Feuerwehr des Kreises Herford, Feuerwehr Herford

**Einsatzmittel** Hochleistungslüfter

**Ursache** Stromausfall

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Durch den Kreisbrandmeister wurde der Führungsstab zur rückwärtigen Einsatzunterstützung auf Grund eines Stromausfalles im Kreisklinikum alarmiert. Vor Ort wurden Bereiche des Klinikum mit Notstrom versorgt und die Serverräume zur Abkühlung belüftet.