



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **18.9.17**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen





Einsatzort Vahrenkampstraße

Einsatzbeginn 10:39 **Einsatzende** 11:39

Kirchlengern-Mitte

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
--	--	--	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	---	--	--


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel keine

Ursache Handwerkerarbeiten

Verletzte keine

Einsatzablauf Durch Handwerkerarbeiten wurde ein Raucher kennungselement ausgelöst. Nach Erkundung wurde die Anlage in den Ruhezustand gesetzt und an den Betreiber übergeben.