



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **28.9.17**

**Alarmstichwort** Brandmeldeanlage aufgelaufen





**Einsatzort** Vahrenkampstr.

**Einsatzbeginn** 06:13 **Einsatzende** 07:15

**Kirchlengern-Mitte**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
--	---	--	---

**Kirchlengern**

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	---	--	--


**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

**Südlengern**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20
---

**Sonstige Einheiten** keine

**Einsatzmittel** keine

**Ursache** technischer Defekt

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Bei der Inbetriebnahme einer Maschine stieg Rauch auf und hat das Rauchererkennungselement ausgelöst. Nach Kontrolle der Maschine konnte kein Feuer festgestellt werden. Die Brandmeldeanlage wurde zurück gesetzt und an den Betreiber übergeben.