



# Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **12.10.17**

**Alarmstichwort** Brandmeldeanlage aufgelaufen





**Einsatzort** Vahrenkampstr.

**Einsatzbeginn** 13:12 **Einsatzende** 14:10

**Kirchlengern-Mitte**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> ELW1
---	--	--	--

**Kirchlengern**

 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
--	--	--	--


**Stift Quernheim-Klosterbauerschaft**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

**Südlengern**

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

**Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich**

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20
---

**Sonstige Einheiten** keine

**Einsatzmittel** Gasmessgerät

**Ursache** Funkenflug

**Verletzte** keine

**Einsatzablauf** Ein Mitarbeiter sah an einer Pulverbeschichtungsanlage Funkenflug und löste die lokale CO2-Anlage aus.Im Anschluß betätigte er den Handdruckmelder.Die FW führte Messungen im Rahmen unserer Möglichkeiten durch. Es wurden keine auffälligen Werte gemessen.Die Feuerwehr hat die Anlage an den Betreiber übergeben.