



Freiwillige Feuerwehr Kirchlengern

Pressebericht zum Einsatz vom **25.10.17**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen

Einsatzort Alfred-Krupp-Straße

Einsatzbeginn 02:31 **Einsatzende** 03:07

Kirchlengern-Mitte

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
--	---	--	---

Kirchlengern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	--	--	--


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
---	--	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input type="checkbox"/> HLF 20
--

Sonstige Einheiten Rettungsdienst Feuerwehr Bünde

Einsatzmittel keine

Ursache unbekannt

Verletzte keine

Einsatzablauf Aus unbekannter Ursache hat ein Rauchererkennungselement im Lagerbereich ausgelöst. Nach Kontrolle des Bereiches durch die Feuerwehr wurde die Anlage wieder zurück gesetzt und an den Betreiber übergeben.