



Freiwillige Feuerwehr Kirchlegern

Pressebericht zum Einsatz vom **6.11.17**

Alarmstichwort Brandmeldeanlage aufgelaufen





Einsatzort Kirchlegern

Einsatzbeginn 11:44 **Einsatzende** 12:44

Kirchlegern-Mitte

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20	 <input checked="" type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input checked="" type="checkbox"/> ELW1
---	--	--	---

Kirchlegern

 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input checked="" type="checkbox"/> TLF 3000	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Boot
---	---	--	--


Stift Quernheim-Klosterbauerschaft

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF
---	--	---

Südlengern

 <input type="checkbox"/> HLF 20	 <input type="checkbox"/> LF 10	 <input type="checkbox"/> MTF	 <input type="checkbox"/> Anhänger
--	---	--	--

Tagesalarmbereitschaft Firma Hettich

 <input checked="" type="checkbox"/> HLF 20

Sonstige Einheiten keine

Einsatzmittel keine

Ursache Staubentwicklung

Verletzte keine

Einsatzablauf Beim Einfüllen von Quarzsand in ein Sandstrahlgerät hat sich Staub entwickelt, der ein Raucherkenntnzeichen alarmiert hat. Nach einer Kontrolle vor Ort wurde durch den Betreiber der Melder aus der Gruppe heraus genommen und die Brandmeldeanlage zurück gesetzt.